



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru  
<http://www.mos.ru/stroinadzor>, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Мосгосстройнадзора  
от "30" сентября 2020 г. № 344-11-Р/300

Номер дела 32179  
Экземпляр № 1

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  
ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

г. Москва

(место составления)

"30" сентября 2020 г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано

Общество с ограниченной ответственностью  
"КСАР-СЕРВИС"

(наименование застройщика или заказчика)

Свидетельство 77 007776611 от 30.07.2002, ОГРН 1027700076623, ИНН 7729052240.

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, комн. 211 (47),

тел. (495) 231-76-91; (916) 551-53-15.

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства Многофункциональный комплекс  
(с апартаментами квартирного типа), 1 этап (очередь) строительства

(наименование объекта капитального строительства,

Общая площадь 1 этапа (очередь) 60066,00 кв.м. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.  
м площади: по проекту - корп. 1,2-97,19 кВт\*ч/м, корп. 3-96,83 кВт\*ч/м<sup>2</sup>, фактически - корп.  
1,2-97,19 кВт\*ч/м<sup>2</sup>, корп. 3-96,83 кВт\*ч/м<sup>2</sup>; Заполнение световых проемов: по проекту -  
однокамерные и двухкамерные стеклопакеты в алюминиевом и пвх профиле, фактически -  
однокамерные и двухкамерные стеклопакеты в алюминиевом и пвх профиле; Материалы  
утепления наружных ограждающих конструкций: по проекту - минераловатные и  
пенополистирольные плиты, фактически - минераловатные и пенополистирольные плиты;  
Приборы учета энергетических ресурсов (тип, марка): по проекту - теплосчетчик  
КМ-5-2-ППР150, водосчетчик ВСХНд-80, электросчетчик Меркурий 234 ART-03Р,  
фактически - теплосчетчик КМ-5-2-ППР150, водосчетчик ВСХНд-80, электросчетчик  
Меркурий 234 ART-03Р.

основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенный по адресу:

119602, Москва, Востряковское шоссе, дом 7,  
строения 1, 2, 3, 6, 8

(почтовый